



## INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

### Caratteristiche degli ambienti

	<i>locale qualsiasi</i>	<i>locale di deposito</i>	<i>non ammesso</i>
massima capacità del singolo contenitore	<b>&lt;= 2 litri</b> di infiammabili liquidi gassosi liquefatti o disciolti	<b>&gt; 2 litri</b> di infiammabili liquidi gassosi liquefatti o disciolti	-
quantitativo massimo di sostanze infiammabili	<b>&lt;= 10 litri</b> sostanze infiammabili in genere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;= 300 litri</b> liquidi</li> <li>• <b>&lt;= 0,25 mc</b> gas compressi</li> <li>• <b>&lt;= 25 kg</b> gas disciolti o liquefatti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&gt; 300 litri</b> liquidi</li> <li>• <b>&gt; 0,25 mc</b> gas compressi</li> <li>• <b>&gt; 25 kg</b> gas disciolti o liquefatti</li> </ul>
ubicazione	-	locali fuori terra fino al secondo piano interrato	locali di deposito oltre il secondo piano interrato
separazione	-	REI 30 senza comunicazioni	-
accesso	-	da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo	-
ventilazione naturale	-	aperture pari ad almeno 1/30 della superficie del locale	-
mezzi di estinzione	-	almeno 1 estintore del tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC per ogni locale	-
dispositivi particolari	-	rivelatori di fughe di gas nei locali interrati	-
quantitativi massimi di liquidi infiammabili all'interno dell'edificio	per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 litri di liquidi infiammabili		

