

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **TOM2** edificio ex Tomadini nuovo Comparto **E1****DATI GENERALI**

TITOLO DI GODIMENTO	Immobile di proprietà
INDIRIZZO	Via Tomadini, 30/a Telefono 0432 249998 - Fax 0432 249985
TITOLARE ATTIVITÀ	Università degli Studi di Udine
GESTORE ATTIVITÀ	Università degli Studi di Udine
REFERENTE INTERNO	
REFERENTE ESTERNO	

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA*Attività dell'università*

Nel palazzo si svolgono attività di ricerca, insegnamento ed esercitazioni didattiche oltre che attività di tipo amministrativo e di segreteria.

Nella zona del palazzo dedicata alla biblioteca vengono svolte le tipiche attività di archiviazione, ricerca, consultazione e studio del materiale di biblioteca.

Sono presenti inoltre un bar ed una sala convegni ubicata al piano terra dell'edificio, in cui si tengono manifestazioni, incontri e convegni di varia natura.

STRUTTURE UNIVERSITARIE PRESENTI

CIB3: Centro Interdipartimentale Biblioteche sede Tomadini

FAEC: Facoltà Economia

DIEC: Dipartimento Scienze Economiche

CESA: Centro Servizi Generali e Sicurezza

DESCRIZIONE COMPLESSO*Spaziale*

Il palazzo è costituito da quattro piani fuori terra con la facciata principale su via Tomadini.

È inoltre presente una corte interna che separa i due edifici principali. All'esterno dell'edificio sono ubicate la centrale termica, a livello interrato nella corte interna, e la cabina elettrica di trasformazione a media tensione.

Nell'ala dell'edificio, dal 1° al 3° piano è ubicato l'alloggio del custode.

Strutturale

La struttura portante è in muratura con solai in latero - cemento, la copertura ha parte nobile in legno ed estradosso in coppi.

Accessibilità

L'accessibilità è garantita da via Cairoli dalla parte posteriore dell'edificio verso la corte interna.

AFFOLLAMENTO MASSIMO PER PIANI CONSECUTIVI

PIANI	TERRA - PRIMO	PRIMO - SECONDO	SECONDO - TERZO	AULA MAGNA
N° MAX PERSONE	-	-	-	-

I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine.


E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 - 33100 - UDINE

Tel. 0432 556418 - fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - http://www.amm.uniud.it/sppr/

	Università degli Studi di Udine		SIE – Tom2
	SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO		Data 12-05-2000
	Sistema di Prevenzione di Ateneo		Rev. A-01/00
			Pagina 2 di 4
Cod. edificio	TOM2 edificio ex Tomadini nuovo		Comparto E1
DESCRIZIONE IMPIANTI			
IMPIANTO ELETTRICO	È presente un quadro derivato dal generale di bassa tensione che alimenta i due edifici TOM1 e TOM2.		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	L'illuminazione è garantita da corpi illuminati del tipo a tubi fluorescenti e ad incandescenza;		
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Lampade autoalimentate;		
IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA	Non presente;		
IMPIANTO ANTINTRUSIONE	L'impianto antintrusione è costituito da rivelatori volumetrici passivi ad infrarossi che fanno capo ad una centralina di controllo ubicata al piano terra collegata tramite combinatore telefonico al servizio di reperibilità ed al servizio di vigilanza notturna durante la chiusura della sede.		
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	Non presente.		
IMPIANTO RISCALDAMENTO	I locali sono riscaldati in prevalenza tramite radiatori. L'auditorium è riscaldato tramite fan coils a pavimento e le aule con termoventilanti ad incasso.		
IMPIANTO ANTINCENDIO	Circuito ad anello alimentato da vascone antincendio con stazione di pompaggio con colonne montanti che alimentano idranti a muro UNI 45 ubicati in ogni piano in prossimità delle scale. All'esterno sono ubicati idranti a colonna UNI 70 oltre che attacchi per autopompe. La riserva idrica garantita da vascone antincendio interrato per TOM1 e TOM2 è pari a 55 mc. Sono presenti pompe antincendio a servizio di TOM1 e TOM2 modello DAB k-70-800T con portata 500-1300 litri/min		
IMPIANTI E FORNITURE GAS	Gas metano di rete a servizio dell'impianto di riscaldamento;		
IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	Rilevatori di fumo in tutti i locali oltre che rivelatori di gas al piano terra, nei locali destinati a laboratorio, che fanno capo ad una centralina di controllo ubicata al piano terra. Sono inoltre presenti pulsanti di allarme ad ogni piano.		
IMPIANTI PRODUZIONE CALORE	Sono presenti in locale separato ed interrato 3 caldaie con potenzialità di 437.000 kcal/h l'una;		

Per ulteriori informazioni relative agli impianti contattare la Sezione Impianti c/o Ripartizione Tecnica – tel. 0432 556400

I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 - 33100 - UDINE

Tel. 0432 556418 - fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - http://www.amm.uniud.it/sppr/

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **TOM2 edificio ex Tomadini nuovo** Comparto **E1****QUADRO INFORMATIVO SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE****INFORMATIVA SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE (EX ART. 7 D.Lgs. 626/94)**

ZONE OMOGENEE	ELEMENTI PERICOLOSI SIGNIFICATIVI	EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI	MISURE DI PREVENZIONE
- Ascensore - Sala riunioni - Aula - Sala computer - Transito - Locale tecnologico - Locale fotocopie - Sala riunioni - Sala convegni - Locale tecnico - Vano tecnico ascensore - Portineria - Ufficio - Ufficio con sportello	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.
- Ascensore	Blocco	Intrappolamento	È vietato utilizzare l'ascensore in caso di incendio;
	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.
- Magazzino librario - Biblioteca con consultazione	Scaffalature, scansie	Ribaltamento e/o caduta di oggetti da scaffalature e/o scansie	Evitare di urtare le scaffalature e/o di arrampicarsi.
	Elettricità	Elettrocuzioni	Prima di cominciare i lavori su parti in tensione accertarsi della mancanza di tensione di rete.
	Carico di incendio elevato	Incendio	Fare attenzione alla eventuale produzione di fonti di innesco (fiamme, scintille) e/o ad eventuali corpi caldi.

MISURE DI COORDINAMENTO PER LA PREVENZIONE

ZONE OMOGENEE	REQUISITI DA RISPETTARE	EVENTI AVVERSI CARATTERISTICI	MISURE DI PREVENZIONE
- Ascensore - Sala riunioni - Aula - Sala computer - Transito - Locale tecnologico - Locale fotocopie - Sala riunioni - Sala convegni - Locale tecnico - Ufficio - Ufficio con sportello - Aula - Magazzino librario - Biblioteca con consultazione	Qualità dell'aria	Inquinamento indoor	Limitare la produzione di fumi, polveri o altri agenti inquinanti. Arieggiare il locale prima di far rientrare le persone. Avvertire preventivamente il referente interno della possibilità di inquinamento dell'aria a causa dei lavori eseguiti.
	Silenziosità	Rumore	Limitare la produzione di rumori molesti durante il normale orario di apertura.
	Apparecchiature e/o materiali delicati	Insudiciamento e/o rovina delle apparecchiature e/o materiali presenti	Proteggere le apparecchiature e/o il materiale con teli o altri mezzi.

NB: L'impresa / affidatario che in base alle proprie conoscenze e competenze tecniche riscontri situazioni di pericolo diverse da quelle indicate dovrà darne immediata informazione al referente locale per l'Università e concordare con lo stesso ulteriori misure di prevenzione e protezione.

I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà dell'Università degli Studi di Udine.

E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione all'esterno dell'Ateneo senza il consenso esplicito dell'Amministrazione.

© SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via d'Aronco, 2 - 33100 - UDINE

Tel. 0432 556418 - fax 0432 295627

e-mail: spp@amm.uniud.it - http://www.amm.uniud.it/sppr/

**SCHEDA INFORMATIVA EDIFICIO**Cod. edificio **TOM2 edificio ex Tomadini nuovo**Comparto **E1****GESTIONE EMERGENZE**

L'edificio fa parte di un comparto che ospita un presidio per la gestione delle emergenze, dotato degli strumenti atti a contrastare efficacemente una emergenza e che risponde al numero di telefono sotto indicato.

In ogni caso sono da seguire le seguenti indicazioni generali in caso di:

Incendio

Se si avvertono indizi di fumo o odore di bruciato allertare immediatamente il personale del presidio telefonando al numero del presidio indicato o suonando il pulsante di allarme e procedere all'evacuazione ordinata ricordandosi, uscendo, di chiudere dietro di se la porta del locale.

Terremoto

Durante la scossa abbassarsi a livello del pavimento e cercare riparo sotto tavoli, scrivanie o portarsi nella vicinanza delle strutture portanti più robuste (angoli della pareti, ante delle porte).

Terminata la scossa evacuare il locale in modo ordinato seguendo le indicazioni di esodo e, procedendo con cautela, raggiungere un luogo sicuro. Fare attenzione al possibile distacco di cornicioni, tegole o altri elementi fragili (vetrate, ecc.).

Evacuazione:

Abbandonare il locale in modo ordinato e, seguendo le indicazioni della segnaletica di esodo, raggiungere un luogo sicuro (di solito all'aperto ad adeguata distanza dall'edificio interessato dall'evacuazione).

Assistere nell'esodo le persone disabili eventualmente presenti o avvertire gli assistenti all'esodo della loro presenza.

Pronto soccorso (per malori o infortuni)

In caso di infortunio o incidente occorso durante il lavoro si dovrà sempre avvertire il presidio e/o il referente dell'università telefonando ai numeri indicati e quindi compilare il modulo di denuncia infortunio (ad uso interno).

COORDINAMENTO

L'informativa sui rischi specifici della attività viene fornita nella sezione precedente oltre che nel verbale di affidamento lavori (mod. ART7).

Per ogni altra informazione contattare il referente dell'università:

SIGNOR:.....TEL.

In caso di irreperibilità del referente:

CENTRO SERVIZI GENERALI E SICUREZZA

TEL. 0432 556800

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TEL. 0432 556418

RIPARTIZIONE TECNICA

TEL. 0432 556400/01

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ / PRONTO INTERVENTO

TEL. 0432 511951

NUMERI TELEFONICI UTILI

PRESIDIO	EMERGENZA INTERNA	VVF	FORZE DELL'ORDINE	PRONTO SOCCORSO
0432 249998	0432 511951	115	113	118